INNENLIEGENDE KÜCHEN, BÄDER UND TOILETTEN MIT MECHANISCHER ABLUFT

BRÜSTUNGSHÖHEN ENTSPRECHEND BESTANDSAUFMASS
BÜRO MERTENS 06/2000
ANORDNUNG FILIGRANER ABSTURZSICHERUNGEN FÜR BESTANDSFENSTERÖFFNUNGEN WEGEN FB-NEUAUFBAU BEI BRÜSTUNGEN ≤ 80cm HOCH

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
-	---	----

- STABABSTÄNDE IN DEN GELÄNDERN NICHT GRÖSSER ALS 12cm
- ABSTAND UMWEHRUNG/SICHERNDE FLÄCHE NICHT GRÖSSER ALS 4cm

} = BauO Bln PARAGRAPH 36 (6)

- DIE DECKE ZWISCHEN 2. UND 3. OBERGESCHOSS DES LINKEN HOF-SEITENFLÜGEL (MAISONETTE WE08 IM 11./2. OG UND MAISONETTE WE29 IM 3./4.OG) MUSS DER FEUERWIDERSTANDSKLASSE F30-B FÜR EINE BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN UND VON OBEN ENTSPRECHEN.

1) DECKE TREPPENRAUMERWEITERUNG MIT KLASIFIZIERTEN FEUER-WIDERSTAND F90-B n. DIN 4102 RECHTE ERWEITERUNG TR B- DECKE F90-B EINSCHL. RELEVANTER DIELENBEREICH WE14 (UMFANG ÖRTL. FESTLEGEN, UNTER BERÜCKSICHTIGUNG BALKENLAGE UND -ABSTÄNDE) NICHTBRENNBARE ABDECKUNG DER DECKENUNTERSEITE (S.A. BRANESCHUTZKONZEPT BÜRO DR. ING. RÖNN

2) MASZEINORDNUNG AUFZUGSSCHÄCHTE IM 1. OBERGESCHOSS BESTIMMEND. ANBINDERMASZE IN DEN GESCHOSSEN IN LOT- UND WINKELGERECHTEM WANDABTRAG ÖRTLICH FESTLEGEN

3) AUSFÜHRUNG NACH GESONDERTER FESTLEGUNG

DIE NEUEN STAHLTRÄGER MÜSSEN NACH DIN 4102 T4 PKT. 6.2 F90 UMMANTELT WERDEN .

LEGENDE

- BESTAND
- ABBRUCH
- MAUERWERK-AUFZUGSSCHACHT DICHTE = 2,2 KG/dm3
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE
- BRANDWAND ALS LEICHTBAUWAND ENTSPR. ZULASSUNG/PRÜFZEUGNIS
- GIPSKARTON-STÄNDERWÄNDE F90
- BRANDWAND ALS LEICHTBAUWAND VON KNAUF
- ---
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM AN DEN AUSSENWÄNDEN I. INNENHOF WLG 035 d=8cm (SCHWER ENTFLAMMBAR B1) KALZIUM-SILIKAT-PLATTE 15mm IM INNENLEIBUNGSB. STRASSENSEITE
- WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM 30mm IM AUSSENLEIBUNGSBEREICH INNENHOF (SCHWER ENTFLAMMBAR B1)

AUFZUGSCHACHTWÄNDE MÜSSEN VON INNEN UND VON AUSSEN VERPUTZT WERDEN JEWELS 2cm

A U S F U E H R U N G S P L A N U N G

UMBAU UND RENOVIERUNG EINES WOHN-/ UND GESCHÄFTSHAUSES

KOPERNIKUSSTRASSE 18 / 18a
SIMON-DACH-STRASSE 14
IN BERLIN- FRIEDRICHSHAIN

BAUHERR: FRANKONIA EUROBAU AG+CoKG
HÜBECK 5
41334 NETTETAL

DIPL. ING. P. PIOTROWSKI
GOTENSTRASSE 25 53175 BONN
TEL 0228-356001 FAX 0228-362179

VORABZUG

2. OBERGESCHOSS 1:50

DATEI KP-02-50
1.15/79,5 CY

50.04V3

BONN-BAD GODESBERG, 10. JUNI 2005

DIE PLANUNG BASIERT AUF DEM BESTANDSAUFMASZ BÜRO MERTENS 06/2000

0 1 2 3 4 5